



**Městský úřad Světlá nad Sázavou**  
**odbor životního prostředí**

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

31819/2021/SNS



MSNS/18850/2021/OŽP

Č. j.: MSNS/18850/2021/OŽP  
Světlá nad Sázavou dne: 8. 12. 2021

Vyřizuje: GOG, BOR, SYR, KOVL, VBP, SEM  
Telefon: 569 496 644  
E-mail: [posta@svetlans.cz](mailto:posta@svetlans.cz)

**Obdrží: SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov**

**Vyjádření k dokumentaci ze srpna 2020 „Nová splašková kanalizace a čerpací řád na ČOV Světlá n. S.“**

**Investor:** Obec Nová Ves u Světlé 5, 582 91 Světlá nad Sázavou  
**Projektant:** SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov

**A/ Vyjádření vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon).**

Na výkresu C.3.0. je chybně znázorněn klad listů – je dvakrát uvedeno stejné označení listů C.3.3 a C.3.4. Toto opravte.

Kanalizační řady včetně souvisejících objektů (např. čerpací šachta) jsou dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona vodním dílem – příslušný k vydání územního a stavebního povolení je zdejší vodoprávní úřad. Záměr obsahuje i stavby, které nejsou vodními díly (elektro přípojka k čerpací šachtě, oplocení čerpací šachty a záliv před čerpací šachtou, který má sloužit k parkování obsluhy šachty). I tyto „nevodní“ stavby může v rámci společného povolení povolit vodoprávní úřad jako vedlejší stavby ke stavbě hlavní. K záměru nemáme námitek.

Nedílnou součástí podané žádosti o společné povolení k vodním dílům bude:

- Závazné stanovisko orgánu územního plánování (vydává MÚ Světlá n/S – OSÚ a ÚP)
- projektová dokumentace stavby ve 2 vyhotoveních vypracovaná oprávněnou osobou;
- stanovisko správce povodí (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5) a vyjádření správce toku (vodní linie IDVT 10271936), do které má být zaústěn bezpečnostní přepad z čerpací šachty;
- vyjádření správců sítí a vedení (např. ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vak HB ...)
- závazná stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu ochrany ZPF, správního silničního orgánu – k vedlejší stavbě – parkovacímu zálivu, a obecního stavebního úřadu – k vedlejší stavbě – elektropřípojce čerpací šachty a oplocení čerpací šachty).
- pro pozemky dotčené stavbou souhlas vlastníka pozemku (podpisem na situačním výkresu) (pokud pozemky nejsou ve vlastnictví stavebníka)
- + ostatní požadované doklady uvedené v žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu (např. plán kontrolních prohlídek stavby a jiné podklady dle seznamu příloh);
- + doklad o uhrazení správního poplatku 3.000 Kč za vydání stavebního povolení vodního díla – položka 18 bod č. 1 písm. h) – správní poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Města Světlá nad Sázavou nebo bezhotovostním převodem na běžný účet.

**B/ Sdělení orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):**

Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že od 1.1.2021 je v platnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. (V předložené dokumentaci je uveden již neplatný zákon č. 185/2001 Sb.) Toto v dokumentaci opravte. K navrženému nakládání s odpady uvedenému v dokumentaci stavby orgán odpadového hospodářství sděluje:

1. Upozorňujeme, že s případnými stavebními odpady je třeba nakládat v souladu s ust. § 13 a § 15 zákona o odpadech. Není možné je předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí dle zákona. Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadů předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Seznam provozovatelů zařízení určených pro nakládání s odpady najdete zde: <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni>
2. Na stavební odpad, který původce sám nevyužije v rámci stavby a za dodržení ustanovení zákona, musí mít na předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c).
3. Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech). Případné využití

přebytečné zeminy mimo tuto stavbu je možné za dodržení podmínek odpadové legislativy, stavebního zákona a nesmí dojít k poškození či ohrožení životního prostředí.

4. Vyfrézované asfaltové směsi, které nesplňují podmínky pro využití jako podkladní vrstva komunikací dle platné legislativy a nebude možné je recyklovat, je nutné předat oprávněné osobě na zařízení tomu určené dle zákona.
5. Povolovacímu úřadu předloží investor ke kolaudaci stavby kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Bude-li s odpady nakládáno v souladu s návrhem v dokumentaci stavby a v souladu s výše uvedeným sdělením, nebude orgán odpadového hospodářství vydávat ke stavbě samostatné závazné stanovisko, souhlas, rozhodnutí ani jiné opatření.

**C/ Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).**

K tomuto záměru nebudeme vydávat žádné závazné stanovisko, souhlas, rozhodnutí ani jiné opatření dle tohoto zákona, protože stavbou nebudou dotčeny zájmy hájené podle tohoto zákona.

**D/ Sdělení z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), v souladu s § 15 odst. n).**

- 1) Jelikož trasou kanalizací bude dotčen zemědělský půdní fond, je třeba požádat o vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona.
- 2) Stavbou (čerpací stanice) budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (parc. č. 1597, 1592). Z tohoto důvodu je třeba požádat orgán ochrany ZPF – odbor životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou o souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu. K žádosti doložte náležitosti dle zákona včetně vyhodnocení důsledku navrhovaného umístění na zemědělský půdní fond podle přílohy 5 vyhlášky 13/1994 Sb. Pozn.: V PD na str. 10 sou. tech. zp. je nepřesně jako parcela pro vynětí ze ZPF uveden jen pozemek 1597, ale dle výkresu PD a informace na str. 33 sou. tech. zp. je zřejmé, že násyp čerpací stanice zasahuje i na sousední parcelu 1592. Toto v PD opravte.

**E/ Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

K tomuto záměru nebudeme vydávat žádné závazné stanovisko, souhlas, rozhodnutí ani jiné opatření dle tohoto zákona, protože stavbou nebudou dotčeny zájmy hájené podle tohoto zákona.

**F/ Sdělení z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen zákona).**

Při vlastní výstavbě je potřeba postupovat tak, aby byla v co největší míře minimalizována prašnost, a také dodržovat opatření proti prašnosti uvedené v projektové dokumentaci.

**Tyto informace vydává Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, pouze v rozsahu kompetencí místně příslušného obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností svěřených mu výše uvedenými zákony.**

**Tyto informace nenahrazují souhlasy ani povolení podle výše uvedených zákonů. Vyjádření v bodě A není vyjádřením ve smyslu § 18 vodního zákona.**

**Mgr. Jiří Semerád  
vedoucí odboru ŽP**