



## LEGENDA

- ŠACHTOVÝ LITINO-BETONOVÝ PODKLOP Ø600 VČETNĚ RÁMU, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA D400 dle ČSN EN 124 (mimo komunikace B125)
- VYROVNÁVACÍ PRSTENCE DN625 dle ČSN EN 1917, min. 1 ks, max. 3 ks, stavební výška = 40, 60, 80, 100 a 120 mm
- PŘECHODOVÁ SKRUŽ DN 1000/625 dle ČSN EN 1917, stavební výška 580 mm
- ŠACHTOVÉ SKRUŽE DN 1000 dle ČSN EN 1917, stavební výška 250, 500 a 1000 mm
- ŠACHTOVÉ DNO DN 1000 dle ČSN EN 1917, stavební výška 800–1150 mm dle DN
- KAPSOVÉ STUPADLO
- KRAMLOVÁ STUPADLA, ocelová s PE potahem
- PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ dle ČSN EN 681–1
- ČEDIČOVÝ OBKLAD
- ŽLAB VÝŠKY 1/2 DN, žlabek bude vyložen čedičovými žlabovkami
- POTRUBÍ VÝTLAKU, PE100 PN10 SDR17, prostup utěsněn těsnicí vložkou
- ELEKTRO KOLENO 90°
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15 + KARI síť, tl. 150 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, tl. 200 mm
- ŠACHTOVÁ VLOŽKA dle typu potrubí
- PACHOVÝ FILTR

POZN: POUŽITÉ BETONOVÉ DÍLCE BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 40/50 V ODOLNOSTI VŮČI CHEMICKÉ KOROZI XA2

SOLICITE s.r.o. Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 02232651 www.solicite.cz info@solicite.cz, 222 760 456			 SOLICITE	
Zodpovědný projektant: ČKAIT 0013904 Ing. Jan Richter		Kontroloval:  Ing. Jan Richter	Vypracoval:  Ing. Karel Prchal	
Kraj: Vysočina		k.ú.: Nová Ves u Světlé nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod); 705985 Světlá nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod); 760510		
Investor: Obec Nová Ves u Světlé, Nová Ves u Světlé 5, 582 91 Nová Ves u Světlé, IČ: 65197887				
Název stavby: <div>NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČERPACÍ ŘÁD NA ČOV SVĚTLÁ n/Sáz</div>				
Stavební objekt: <div>SO 01 KANALIZACE</div>				
Výkres: <div>VZOROVÁ SKLADBA UKLIDŇOVACÍ ŠACHTY</div>				
			Formát:	2 x A4
			Datum:	10/2022
			Stupeň:	DPS
			Číslo zakázky:	22 024
			Verze:	2022/10-01
		Měřítko:	Číslo výkresu:	
		1:25	D.2.4	